



naše zn.: S-MUHO/23858/2015/DH

čj.: MUHO/14063/2016

vyřizuje: Ing. Dlouhá

datum: 18.7.2016

tel: 311 545 316

e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Obec Libomyšl

IČO 00233498

Libomyšl 71

267 23 Lochovice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.10.2015 podal

Obec Libomyšl, IČO 00233498, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Splašková kanalizace Libomyšl, 1. etapa

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: pozemky stp.č. 1/3, 1/4, 2/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 8, 10/1, 11, 12, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27/2, 28, 29, 30/1, 32/1, 33/1, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 46/1, 48, 49, 50/1, 51/2, 51/4, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72/2, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107/1, 107/3, 107/4, 108/1, 109, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129, 130, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2, 159, 160, 161/1, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 194/1, pozemky p.č. 1/6, 1/8, 10, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/10, 16, 18, 28/1, 28/3, 32/2, 32/3, 42, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 54, 62/1, 63/1, 89/1, 89/2, 95, 103, 105/2, 106, 113, 124, 125, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 133/1, 133/2, 134/1, 135/1, 137, 141, 143, 144/2, 146/1, 148/1, 152, 163/1, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 166/2, 167/1, 194/3, 197, 200/1, 202/7, 204/1, 209/4, 240/5, 284/1, 284/2, 284/6, 284/7, 284/12, 284/15, 284/16, 284/17, 284/18, 284/22, 286/5, 636/2, 650/1, 650/7, 650/8, 650/9, 650/10, 742/2, 760/1, 760/3, 1142/6, 1146/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 1226/9, 1226/10, 1226/11, 1226/15, 1226/18, 1227/6, 1475/1, 1476, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/4, 1478/6, 1483/1, 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488, 1489/8, 1501/1, 1503/1, 1507/1, 1507/6, 1514, 1524/1, 1524/8, 1524/10, 1524/50, 1524/58, 1528/1, 1530/1 a 1915 v katastrálním území Libomyšl, obec Libomyšl, kraj Středočeský..

Stavební objekty: SO 01 – Tlakové stoky hlavní
SO 02 – Tlakové stoky vedlejší
SO 03 – Sběrné jímky

Údaje o předmětu rozhodnutí:

SO 01 – Tlakové stoky hlavní – jedná se o uliční tlakovou kanalizaci v celkové délce 4831,01 m:

TS 1 – začíná na pozemku krajské komunikaci II/118 na pozemku p.č. 1482/1k.ú. Libomyšl, na rozhraní k.ú. Lochovice-Libomyšl v km 1,70785 km po km 3,36268 k pozemku p.č. p.č. 284/22, celková délka 1654,83 m, materiál PE 100, SDR 11 D63-140,

TS 2 – napojena na stoku TS1 v km 1,81646, celková délka 180,06 m, materiál PE 100, SDR 11 D63,

TS 3 – napojena na stoku TS1 v km 1,99557, celková délka 1207,87 m, materiál PE 100, SDR 11 D63 a D90,

TS 3-1 – napojena na stoku TS3 v km 0,04869, celková délka 97,08 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 3-1-1 – napojena na stoku TS3-1 v km 0,07916, celková délka 24,80 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 3-2 – napojena na stoku TS3 v km 0,23480, celková délka 145,38 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 3-3 – napojena na stoku TS3 v km 0,50848, celková délka 44,24 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 3-4 – napojena na stoku TS3 v km 0,55165, celková délka 149,43 m, materiál PE 100, SDR 11 D90,

TS 4 – napojena na stoku TS1 v km 2,17824, celková délka 390,82 m, materiál PE 100, SDR 11 D50 a D63,

TS 4-1 – napojena na stoku TS4 v km 0,17839, celková délka 172,07 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 5 – napojena na stoku TS1 v km 2,43988, celková délka 72,69 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 6 – napojena na stoku TS1 v km 2,54655, celková délka 108,47 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 7 – napojena na stoku TS1 v km 2,63374, celková délka 7,99 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 8 – napojena na stoku TS1 v km 2,69759, celková délka 466,30 m, materiál PE 100, SDR 11 D50 a D63,

TS 8-1 – napojena na stoku TS8 v km 0,00295, celková délka 50,31 m, materiál PE 100, SDR 11 D50,

TS 8-2 – napojena na stoku TS8 v km 0,23264, celková délka 58,67 m, materiál PE 100, SDR 11 D50.

Součástí stavby tlakových stok jsou čističí proplachové soupravy.

V trase stok jsou navrženy přechody komunikace II. a III. Třídy – potrubí bude uloženo v chrániče z rour PE 80/SDR 17,6.

Podchody stok TS1 a TS3 pod korytem vodního toku – TS1 podchází pod korytem Chumavy (potrubí bude uloženo v chrániče z rour PE80 SDR 17,6 D 160mm, délka 10,90 m) a TS3 podchází pod korytem Litavky (potrubí bude uloženo v chrániče PE80 SDR17,6 D 180 mm, délka 29,01 m).

SO 02 Vedlejší tlakové stoky – jedná se o tlakovou kanalizaci, která propojí domovní sběrné jímky s hlavními tlakovými stokami. Je navrženo 183 vedlejších tlakových stok o celkové délce 3548,30 m, materiál PE-Xa, SDR 10 D40-D50.

SO 03 Sběrné jímky – sběrná čerpací jímka bude provedena u každé připojované nemovitosti. Jímky budou samonosné, plastové o užitém objemu max. 0,5 m³, vybavené kalovým vřetenovým čerpadlem s řezacím zařízením. Je navrženo 183 ks sběrných jímek. Pro objekty s vyšší produkcí odpadních vod bude použita prefabrikovaná železobetonová jímka kruhová o potřebném objemu.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Václav Ureš, Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II, ČKAIT 0003044; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré drobné změny proti projektu, nevyžadující stavební povolení, budou zakresleny do výkresové části projektu a s touto předloženy ke kolaudaci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
7. Stavební práce nebudou prováděny v zimním období (listopad-březen) s ohledem na zimní údržby dotčených silnic.
8. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.
9. Na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nesmí být ukládán výkopový a stavební materiál.
10. Stoky „TS1 a TS2“ budou nejméně 5 m od prvních stromů rostoucích v okraji PUPFL p.č. 1381/1 a 1362/1 k.ú. Libomyšl z důvodu nepoškození kořenového systému.
11. Pro provedení zásahu do tělesa krajských silnic je nutné, aby investor stavby požádal na odboru dopravy MěÚ Hořovice o vydání povolení k zvláštnímu užívání dotčených silnic, o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na nezbytnou dobu.
12. Je nutné, aby investor uzavřel smlouvu se Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS SK o zřízení věcného břemene, případně smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice – KSÚS SK.
13. Křížení potrubí s tokem bude provedeno řízeným horizontálním povrtem a potrubí bude umístěno v chrániče uložené min. 1 m pod dnem koryta potoka.
14. Při provádění protlaku nesmí dojít k poškození břehů koryta potoka.
15. Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1530/1 v k.ú. Libomyšl, který je ve správě LČR, s.p. Před zahájením prací požaduje správce vodního toku uzavření nájemní smlouvy po dobu výstavby a po dokončení stavby požaduje zřízení věcného břemene.
16. Při manipulaci s technikou a případných přejezdech mechanizace bude zhotovitel dbát na to, aby nebylo nijak poškozeno koryto, stejně tak ani břehové porosty.
17. Bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku.
18. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
19. Veškeré stavební materiály budou ukládány mimo záplavové území.
20. Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
21. Zhotovitel bude v průběhu prací na křížení stavby s vodním tokem Chumavy provádět fotodokumentaci, kterou následně poskytne správci toku k nahlédnutí.
22. Správce toku požaduje přizvání k účasti na kolaudaci stavby.
23. Ke kolaudaci bude předložen provozní řád čerpacích stanic, který bude řešit havarijní situace (porucha čerpadla, a pod.)
24. Před kolaudací bude předložen na odbor výstavby a ŽP MěÚ Hořovice ke schválení kanalizační řád.
25. Při přepojování jednotlivých objektů na novou stokovou síť budou objekty dosavadního předčištění vyřazeny z provozu (žumpy, septiky, domovní ČOV).
26. Do splaškové kanalizace nesmí být odváděny dešťové nebo jiné balastní vody.
27. Na dobu stavby bude vypracován povodňový a havarijní plán.

28. V rámci realizace stavby dojde k dotčení pozemku PK č. 1524/1 k.ú. Libomyšl. Stavebník pro realizaci stavby musí získat povolení k danému pozemku, musí uzavřít s Povodím Vltavy, státní podnik (který má právo hospodařit na uvedeném pozemku) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti.
29. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány žádné materiály ani výkopová zemina.
30. Způsob provádění protlaku pod Litavkou bude v předstihu projednán s úsekovým technikem Povodí Vltavy, státní podnik.
31. Pro umístění staveb do tělesa krajských silnic je nutno si před zahájením stavebních prací vyžádat od odboru TAD MěÚ Hořovice povolení zvláštního užívání silnice.
32. Sítě nebudou ukládány podélně do silničního příkopu, na propustky a mosty (do vzdálenosti 1 m od těchto zařízení).
33. Příčný přechod silnice bude proveden protlakem v min. hloubce 1,2 m od nivelety vozovky, startovací jámy budou umístěny ve vzdálenosti min. 1 m od silničních pozemků.
34. Stavebník provede na vlastní náklady obnovu konstrukce vozovky, jejich vrstev a krytové vrstvy dle TP 146 MDS ČR-OPK č.j.20056/1-123 ze dne 30.3.2002 a příslušných ČSN.
35. Stavebník je povinen zajistit vedení stavebního deníku.
36. VaK Beroun, a.s. požaduje:
 - a. Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné požádat o vytýčení vodovodu v místech možných střetů.
 - b. Umístění inženýrských sítí musí vyhovět ČSN 736005.
 - c. Oznámení termínu zahájení a ukončení prací a zabránění poškození zařízení ve správě Vak Beroun, a.s.
 - d. Zajištění ochrany nadzemních a podzemních zařízení stávajícího vodovodu před poškozením.
 - e. Ve vzdálenosti dle ČSN 736005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - f. Při provádění zasypuje nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel, apod.).
37. Investor zajistí splnění podmínek uvedených ve:
 - a. vyjádření Telefónica O2 č.j.586178/2015 ze dne 29.4.2015,
 - b. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.1069954440/JM-182/2014 ze dne 18.11.2014,
 - c. vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.5001031680 ze dne 29.4.2014,
 - d. souhrnném stanovisku SŽDC zn.23237/11-SDC Pha/487-US/17/Sk ze dne 29.7.2011

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Libomyšl, IČO 00233498, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice

Odůvodnění:

Dne 26.10.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- výpis z KN a snímek katastrální mapy
- územní rozhodnutí SÚ MěÚ Zdice č.j. 199/2008/HK ze dne 23.4.2008, prodloužení ÚR č.j.STAV/945/2015-12 23.7.2015
- souhlas dle § 15 SZ
- vyjádření MěÚ Hořovice OVŽP č.j. MUHO/9977/2013/VÝST/KY ze dne 7.5.2013
- závazné stanovisko MěÚ Hořovice OVŽP zn. MUHO/14681/2016/1/Nov ze dne 8.7.2016
- vyjádření MěÚ Hořovice odbor TaD č.j. MUHO/8636/2011 ze dne 3.11.2014
- vyjádření SITEL zn.1111402782 ze dne 10.11.2014

- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.5001031680 ze dne 13.11.2014
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.1069954440/JM-182/2014 ze dne 18.11.2014
- vyjádření Čeps, a.s. zn.416/16520/26.8.2015/Ta ze dne 26.8.2015
- stanovisko KHS ÚP Beroun č.j. KHSSC 51639/2014 ze dne 31.10.2014
- závazné stanovisko HZS ÚO Beroun ev.č. BE-542-2/2014/PD ze dne 21.11.2014
- souhrnné stanovisko SŽDC Praha zn.23237/11-SDC PHA/487-US/17/Sk ze dne 29.7.2011
- vyjádření obce Lochovice ze dne 28.4.2015
- vyjádření Lesů České republiky, s.p. č.j. LCR954/002090/2015 ze dne 15.5.2015
- vyjádření O2 Czech Republic, a.s. č.j. 586178/15 ze dne 29.4.2015
- vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zn.4508/15/KSUS/KLT/PRI ze dne 7.8.2015
- vyjádření ČD- Telematika zn.22798/2014-O ze dne 16.12.2014
- vyjádření VaK Beroun zn. 0141-5806/2014 ze dne 21.11.2014

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 11.12.2015 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Na místním jednání bylo zjištěno, že pro řádné vyřízení žádosti je nutno předložit další doklady, řízení bylo proto přerušeno. Doklady byly doplněny do termínu 22.6.2016.

Projektovou dokumentaci stavby „Splašková kanalizace Libomyšl“ vypracoval Ing. Václav Ureš, Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II, ČKAIT 0003044, 102015, zak.č. 16/2015. Projektová dokumentace stavby řeší:

Odkanalizování obce Libomyšl ve 2 etapách:

- 1. etapa řeší odvod splaškových vod z obce Libomyšl hlavní tlaková stoka TK1, která bude ukončena na pozemku krajské komunikace II/118 p.č. 1482/1 k.ú. Libomyšl, na rozhraní katastrálních území Lochovice a Libomyšl.
- 2. etapa bude řešit hlavní tlakovou stoku TK1 v úseku km 0,00 až 1,707, tj v úseku mezi jejím ukončením na ČOV Lochovice a začátkem obce Libomyšl v místě ukončení první etapy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun I
- ČEPS, a.s., Správa majetku Západ, Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 10I
- Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, 304 20 Plzeň
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno: 19-07-2016

Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15.7.2016.

Obdrželi:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (DS)

Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (DS)

SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

ČEPS, a.s., Správa majetku Západ, IDDS: seccdqd

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jefsn

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

vlastníci dotčených pozemků (veřejnou vyhláškou)

pozemky stp.č. 1/3, 1/4, 2/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 8, 10/1, 11, 12, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27/2, 28, 29, 30/1, 32/1, 33/1, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 46/1, 48, 49, 50/1, 51/2, 51/4, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72/2, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107/1, 107/3, 107/4, 108/1, 109, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129, 130, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2, 159, 160, 161/1, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 194/1, pozemky p.č. 1/6, 1/8, 10, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/10, 16, 18, 28/1, 28/3, 32/2, 32/3, 42, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 54, 62/1, 63/1, 89/1, 89/2, 95, 103, 105/2, 106, 113, 124, 125, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 133/1, 133/2, 134/1, 135/1, 137, 141, 143, 144/2, 146/1, 148/1, 152, 163/1, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 166/2, 167/1, 194/3, 197, 200/1, 202/7, 204/1, 209/4, 240/5, 284/1, 284/2, 284/6, 284/7, 284/12, 284/15, 284/16, 284/17, 284/18, 284/22, 286/5, 636/2, 650/1, 650/7, 650/8, 650/9, 650/10, 742/2, 760/1, 760/3, 1142/6, 1146/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 1226/9, 1226/10, 1226/11, 1226/15, 1226/18, 1227/ 6, 1475/1, 1476, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/4, 1478/6, 1483/1, 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488, 1489/8, 1501/1, 1503/1, 1507/1, 1507/6, 1514, 1524/1, 1524/8, 1524/10, 1524/50, 1524/58, 1528/1, 1530/1 a 1915 v katastrálním území Libomyšl, obec Libomyšl, kraj Středočeský

osoby s vlastnickými nebo jinými právy k pozemkům sousedícími s pozemky stavby (veřejnou vyhláškou)

dotčené správní úřady (DS/dodejky)

Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk

1x vyvěsit

MěÚ Zdice

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, zde

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, zde

Městský úřad Hořovice, odbor organizační, zde

1x vyvěsit

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcaife

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73