



naše zn.: S-MUHO/19015/2018/DH
čj.: MUHO/ 6586/2019
vyřizuje: Ing. Daniela Václava Dlouhá
datum: 21.3.2019
tel: 311 545 316
e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

**Obec Libomyšl
IČO 00233498
Libomyšl 71
267 23 Lochovice**

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost o společné územní a stavební řízení ke stavbě vodního díla, kterou dne 3.9.2018 podala

Obec Libomyšl, IČO 00233498, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice zastoupena na základě plné moci Jitkou Hůrkovou, nar. 30.1.1960, Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94j odst. 1 a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona ve společném povolení

s ch v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Libomyšl - Vodovod

(dále jen "stavba").

na místě:

Název kraje: Středočeský

Název obce: Libomyšl

Identifikátor katastrálního území: 683205

Název katastrálního území: Libomyšl

Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí: na pozemcích parc. č. 284/1, 1524/7, 1523/1, 1533, 1523/2, 286/5, 1524/5, 286/4, 1524/4, 1477/9, 1477/1, 1477/7, 75/1, 1478/1, 163/1, st. 118, 286/7, 286/1, 294/1 a 286/2

Hydrogeologický rajon: 6230

Číslo hydrolog. pořadí: 1-11-04-0170

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodovodní řad - je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 629 m z materiálu PE 100 d90. Vodovodní řad bude napojen na stávající řad před čp. 183, jeho ukončení bude ž podzemním hydrantem DN80 na pozemku p.č. 1524/6 k.ú. Libomyšl.

Vodovodní přípojky –

Dvě vodovodní přípojky pro objekt mlýna (mlýnice a vejminek) budou napojeny na nový vodovodní řad. Přípojky budou délky 87 m a 20 m z materiálu PE 100 DN32.

Vodovodní přípojka k čp. 254 je napojena na stávající vodovodní řad, délka 109 m z materiálu PE 100 DN63.

Vodovodní přípojka k čp. 76 je napojena na stávající vodovodní řad, délka 10 m z materiálu PE 100 DN32.

Orientační poloha napojení na stávající vodovodní řad v souřadnicích S-JTSK:

Vodovodní řad „u mlýna“ X = 1061613 Y = 776470

Vodovodní přípojka k č.p. 254 X = 1062427 Y = 776269

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:2000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala spol. INGUTIS, spol. s r.o., thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6, Ing. Daniel Švec, ČKAIT 0013742, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré drobné změny proti projektu, nevyžadující stavební povolení, budou zakresleny do výkresové části projektu a s touto předloženy ke kolaudaci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
8. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Po skončení stavby požádá investor (stavebník) u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice o provedení kolaudace stavby. Spolu se žádostí předloží předpisy stanovené doklady.
10. Při kolaudačním řízení bude doloženo, že kvalita vody v nově provedeném vodovodním systému splňuje v souladu s § 3 odst.1 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,

v souladu s § 4 odst.2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb. bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném“ dle přílohy č. 5 cit. vyhl.

11. Při kolaudačním řízení bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu – bude předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou č.- 409/2005 Sb.
12. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v těsné blízkosti vodního toku. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení a nebude uložen v těsné blízkosti vodního toku.
13. Na dobu stavby bude zpracován jednoduchý povodňový a havarijný plán, který bude státnímu podniku Povodí Vltavy, závod Berounka předložen k odsouhlasení.
14. Stavební práce budou realizovány tak, aby během prací a po ukončení výstavby nebyly znečištěny povrchové ani podzemní vody.
15. Na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nesmí být ukládán výkopový a stavební materiál, pojíždět a parkovat stavební mechanizace.
16. Vodovodní řad bude nejméně 5 m od prvních stromů rostoucích v okraji PUPFL p.č. 1381/1 a 1390 k.ú. Libomyš z důvodu nepoškození kořenového systému.
17. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci vodního toku Litavka
18. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve:
 - Vyjádření OVŽP MěÚ Hořovice č.j. MUHO/3936/2018/VÝST/KY ze dne 23.2.2018
19. VaK Beroun a.s. požaduje:
 - Ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., je nutná písemná dohoda vlastníků obou provozně souvisejících systémů. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona.
 - Je nutné znát budoucího provozovatele prodlužovaného vodovodu a kanalizace. V případě, že nebude provozovatelem spol. Vak Beroun a.s., budeme požadovat vybudování předávacího místa v místě připojení se standartní výbavou.
 - Dodávku a montáž napojení na podzemní zařízení (stávající vodovod a kanalizaci) provede naše společnost na základě objednávky.
 - Nebude-li zhotovitelem stavby Vak Beroun a.s., požadujeme přizvat ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám před záhozem a zakrytím.
 - Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí a nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
 - Zajistit ochranu nadzemních a podzemních zařízení před poškozením při provádění prací na komunikaci a případné umístění nadzemních zařízení do nové nivelety vozovky (zvýšení, snížení) při zachování minimálních potřebných hloubek krytí vodovodu a kanalizace.
 - Před konečnou úpravou povrchu vyzvete VaK Beroun ke kontrole.
 - Materiálem prodlužovaného vodovodního řadu požadujeme PE SDR 11 příslušné dimenze.
 - Z veřejného vodovodu je možný odběr pro požární účely, vodovod však není vodovodem požárním a možnosti odběru nejsou smluvně zaručitelné.
 - Vodovodní řady musí být uloženy v pozemcích veřejně přístupných.
 - Na všech plastových potrubích bude připojen identifikační vodič.
 - Upozorňujeme, že při délce prodlužovaného vodovodního potrubí a předpokládané spotřebě vody bude docházet ke zdržení pitné vody v potrubí, což může ovlivnit její hygienickou nezávadnost.
 - Vodovodní přípojky musí odpovídat Základním podmínkám pro napojení odběratele na vodovod ve správě naší společnosti, např.:
 - a) Každá vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou o min. průměru 1200 mm, popř. sv. rozměrech 900 x 1200 mm a hloubky 1500 mm.

- b) Vodoměrné šachty budou umístěny v souladu s předloženou projektovou dokumentací a tak, aby potrubí přípojek od napojení na řad po ukončení ve vodoměrné šachtě bylo provedeno přímého směru a beze spoje.
- c) Vodovodní přípojka osazovaná na konci řadu musí být napojena v min vzdálenosti 1500 mm od koncového podzemního hydrantu.
- Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme předání:
 - a) Dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace opravené dle skutečného provedení a zaměření skutečného provedení v souřadnicích včetně polohopisu dle směrnic naší společnosti.
 - b) Výsledky předepsaných zkoušek.
- V místech napojení na stávající podzemní vedení se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., proto požadujeme:
 - c) Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutno požádat o vytýčení vodovodu a kanalizace v místech možných střetů.
 - d) Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
 - e) Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
 - f) Oznamit termín zahájení a ukončení prací.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice

Odůvodnění:

Dne 3.9.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Snímek katastrální mapy a výpis z KN
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2821/2018-SML Povodí Vltavy, státní podnik
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Vašek Petr a Vašková Zlataše; Lugarová Katarína; Blažková Zdeňka, Filařová Nucová Irena Mgr. a Hávová Irena
- Vyjádření OVŽP MěÚ Hořovice č.j.MUHO/3936/2018/VÝST/KY 23.2.2018
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. zn.10166/2018-343/Pe,SP-2018/2449 14.3.2018
- Závazné stanovisko OVŽP MěÚ Hořovice č.j.MUHO/5077/2018 5.3.2018
- č.j.MUHO/6956/2018 4.4.2018
- č.j. MUHO/18589/2018/Nov 4.9.2018
- Závazné stanovisko HZS Stř. Kraje ÚO Beroun ev.č.BE-452-2/2018/PD 25.10.2018
- Závazné stanovisko KHS Stř. Kraje ÚP Beroun č.j.KHSSC 07325/2018 9.2.2018
- Vyjádření VaK Beroun zn.0181-3550/2018 20.6.2018
- Vyjádření CETIN č. 549256/18 27.2.2018
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.0101036540 2.1.2019
- zn.0101036532 2.1.2019
- zn.0101036537 2.1.2019
- Vyjádření ÚAPPSC zn.870/2018 28.2.2018

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 5.3.2019 s upozorněním, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Zdeňka Blažková, nar. 29.1.1949, Pod špitálem 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Ing. Irena Filařová Nucová, nar. 13.6.1978, Španielova 1314/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Irena Hávová, nar. 29.1.1949, Pod špitálem 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Katarína Lugarová, nar. 26.2.1979, Libomyšl 254, 267 23 Lochovice
Petr Vašek, nar. 18.10.1963, Libomyšl 76, 267 23 Lochovice
Zlatuše Vašková, nar. 8.1.1972, Libomyšl 76, 267 23 Lochovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Daniela Václava Dlouhá
samostatný odborný referent

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (DS/dodejky)

Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk

sídlo: Libomyšl č.p. 71, 267 23 Lochovice zastoupena na základě plné moci Jitkou Hůrkovou,
Tyršova č.p. 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (DS/dodejky)

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Zdeňka Blažková, Pod špitálem č.p. 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Ing. Irena Filařová Nucová, Španielova č.p. 1314/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Irena Hávová, Pod špitálem č.p. 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Katarína Lugarová, Libomyšl č.p. 254, 267 23 Lochovice

Petr Vašek, Libomyšl č.p. 76, 267 23 Lochovice

Zlatoše Vašková, Libomyšl č.p. 76, 267 23 Lochovice

vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí – veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady (DS)

Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk

1x vyvěsit

sídlo: Libomyšl č.p. 71, 267 23 Lochovice

Městský úřad Hořovice, odbor organizační, zde 1x vyvěsit
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, zde
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS:
hhcai8e
sídlo: Politických vězňů č.p. 455, 266 44 Beroun 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258, 266 01 Beroun
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní Předměstí

